

VERIFICAREA / CURATAREA CANALELOR SI COSURILOR DE FUM

In vederea preintimpinarii unor evenimente nedorite de intoxicare cu monoxid de carbon rezultate in urma folosirii unor surse de incalzire cu defectiuni, care au loc mai ales in sezonul rece, informam consumatorii casnici de gaze naturale, combustibili lichizi si solizi, despre obligativitatea verificarii si curatarii canalelor de evacuare a gazelor arse si a cosurilor de fum;

Curatirea si verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse si a cosurilor de fum se efectueaza de catre personalul de specialitate (cosari) ai S.C “ Salprest “ SA – Lugoj, in baza unei programari si in urma incheierii unui contract de prestari servicii de coserit;

In urma verificarii si curatirii canalelor de evacuare a gazelor arse si a cosurilor de fum, se va elibera un certificat de calitate si garantie a operatiei prestate;

Dovada efectuarii acestei operatiuni trebuie sa fie emisa cu maxim 6 luni inainte de data verificarii si reviziei instalatiilor de furnizare a gazului, care se efectueaza de catre E-on Gaz Distributie, sau de un alt agent autorizat, odata la 2 ani, respectiv inainte de autorizarea, sau dupa caz, reautorizarea la scadenta a instalatiilor si echipamentelor care intra sub incidenta I.S.C.I.R

Mentionam ca potrivit Legii gazelor nr. 351/2004, art.3, instalatia de utilizare reprezinta : “ *ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere* “, situate dupa statia / postul de reglare a presiunii si masurare a debitului;

VERIFICAREA / REVIZIA

LA TERMEN A INSTALATIILOR SI A ECHIPAMENTELOR DE GAZ

In vederea evitarii producerii unor evenimente nedorite, uneori cu urmari tragice, care pot fi cauzate de nerespectarea prevederilor Normelor tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale indicativ NT – DE – 01 / 2004;

Aducem la cunostiinta tuturor persoanelor fizice si juridice din Municipiul Lugoj care au in dotare asemenea instalatii si echipamente, ca in conformitate cu aceste norme tehnice de reglementare, consumatorii de gaze naturale sunt obligati sa asigure exploatarea in conditii de siguranta si intretinerea corecta a aparatelor si echipamentelor utilizate:

Verificarile, reparatiile, obtinerea autorizatiei de functionare a echipamentelor la scadenta, odata la maximum 2 ani, facindu-se in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice si prin unitati specializate / autorizate I.S.C.I.R;

Efectuarea operatiilor de verificare periodica a instalatiilor de gaze naturale se efectueaza o data la maxim 2 ani si cele de revizie la maximum 10 ani;

Verificarea / revizia tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se efectueaza de catre agenti economici autorizati de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei – A.N.R.E;